

# BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

KOOLMONOXIDEMELDER PENTAGON

MODEL: JLP-01



Index Holland waarschuwt dat de door hen geleverde koolmonoxidemelder van het fabricaat Pentagon type JLP-01 niet veilig is. Bij laboratoriumtesten is vastgesteld dat de koolmonoxidemelder melder niet aan de essentiële veiligheidseisen voldoet. Deze sloeg bij een dodelijke concentratie koolmonoxide geen alarm.

Langdurige inademing van koolmonoxide kan leiden tot duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn en in extreme gevallen tot bewusteloosheid of dood.

Omdat veiligheid voorop staat bij Index Holland, is besloten om dit product terug te roepen uit de markt en van de consument.

De koolmonoxidemelder JLP-01 is het van productiejaar 2015. Het fabricaat/typenummer en het productiejaar kunt u vinden door de koolmonoxidemelder van de sokkel halen. Deze gegevens staan namelijk op de achterzijde van de koolmonoxidemelder.

Mocht u als consument in het bezit zijn van een koolmonoxidemelder JLP-01 dan verzoeken wij u dringend direct te stoppen met het gebruik hiervan en deze in te leveren bij het gemeentelijk afvaldepot.

Index Holland adviseert om u ook direct te melden bij de importeur;  
[www.IndexHolland.nl](http://www.IndexHolland.nl).

Ga naar onze FAQ en download het [formulier Aanvraag Restitutie Aankoopbedrag JLP-01](#) om uw aankoopbedrag terug te vragen.

**Indien u wederverkoper van dit artikel bent, dan wordt u dringend verzocht om dit product niet meer te verkopen en te retourneren aan uw leverancier, Index Holland.**

Voor meer informatie over deze terughaalactie kunt u contact opnemen met Index Holland via telefoonnummers 06 1107 3232 of per e-mail aan [index@indexholland.nl](mailto:index@indexholland.nl)

Wij bieden u onze oprechte excuses aan voor het ongemak.



Molenstraat 29 - 5373 AM Herpen